

Assunto: **ENC: ENC: Esclarecimentos**  
De: Licitação - Afer Industrial <licitacao@ aferindustrial.com.br>  
Para: <licitacao@tubarao.sc.gov.br>  
Data: 22/03/2018 16:23



Prezados, boa tarde

Eng Diego respondeu os esclarecimentos, vocês pretendem disponibilizar no site para que todos os licitantes saibam das especificações?

att



Vanessa Santos  
Analista de Licitações  
licitacao@ aferindustrial.com.br

AFER INDUSTRIAL LTDA.  
(11) 3646 5190  
www.aferindustrial.com.br



---

**De:** [urbanismo@tubarao.sc.gov.br](mailto:urbanismo@tubarao.sc.gov.br) [mailto:[urbanismo@tubarao.sc.gov.br](mailto:urbanismo@tubarao.sc.gov.br)]

**Enviada em:** quinta-feira, 22 de março de 2018 16:15

**Para:** Licitação - Afer Industrial

**Assunto:** Re: ENC: Esclarecimentos

Boa tarde

Trata-se de um processo licitatório de apenas fornecimento de material. Utilizamos como base a tabela do sinapi de insumos, e em cima destes valores, adicionamos 16% para custos indiretos que a empresa fornecedora possui (telefone, gasolina, aluguel de sala, etc...).

Por meio desta mesma tabela do Sinapi, retirei as especificações dos materiais, conforme descrito abaixo.

Para o item Grelha De ferro Fundido 60x90x5cm para caixa coletora, seguir as seguintes especificações:

- Com requadro;

- Medidas Internas;
- Carga Máxima Prevista 12,5 Toneladas.

Para o item Tampão de ferro fundido redondo 600mm para poço de visita, seguir as seguintes especificações:

- Articulado com requadro;
- Redondo, com diâmetro de 600mm (medida interna);
- Classe D400, com carga máxima prevista de 40 Toneladas.

Att,

Diego

Em 21/03/2018 16:29, Licitação - Afer Industrial escreveu:

Prezada JO, e Eng Diego,

Segue abaixo o email que enviamos para licitações com os esclarecimentos que são necessários para perfeita elaboração da proposta.

att



Vanessa Santos  
Analista de Licitações  
[licitacao@aferindustrial.com.br](mailto:licitacao@aferindustrial.com.br)

AFER INDUSTRIAL LTDA.  
(11) 3646 5190  
[www.aferindustrial.com.br](http://www.aferindustrial.com.br)



**De:** Depto. de Licitações [mailto:[licitacao@tubarao.sc.gov.br](mailto:licitacao@tubarao.sc.gov.br)]

**Enviada em:** quarta-feira, 21 de março de 2018 15:06

**Para:** [licitacao@oferindustrial.com.br](mailto:licitacao@oferindustrial.com.br)

**Assunto:** Esclarecimentos

Boa Tarde

Estamos esperando também esclarecimentos da Secretaria que fez o Edital, para ser mais rápido poderiam entrar em contato com o engenheiro responsável,

Diego da Secretaria da Infraestrutura. Telefone 48- 3621-9005 - 99924-5133.

Att

Marlete

*Depto. de Licitações  
Município de Tubarão - SC  
Fones: (48) 3621-9078*

**De:** Licitação - Afer Industrial [<mailto:licitacao@oferindustrial.com.br>]

**Enviada em:** segunda-feira, 19 de março de 2018 16:50

**Para:** '[licitacao@tubarao.sc.gov.br](mailto:licitacao@tubarao.sc.gov.br)'

**Assunto:** Pregão Presencial nº 12/2018. - \*\*Esclarecimentos\*\*

Prezados, boa tarde

Consta do edital para o lote 21 – item 43: Grelha De ferro Fundido 60x90x5cm para caixa coletora-

Para o lote 22 – item 44- Tampão Art de ferro fundido redondo 600mm para poço de visita –  
Constam preços unitário com e sem BDI.

Perguntas:

Para os dois lotes.

Trata –se somente de fornecimento de material ou contempla assentamento também?

Qual a capacidade de carga que a grelha/tampão deverão suportar ou onde os materiais serão instalados? Qual o tráfego que existirá sobre os materiais?

-Seria possível o envio de foto e/ou desenho do material.

As medidas informadas são internas ou externas?

No aguardo dos esclarecimentos para que possamos elaborar nossa proposta corretamente.



Tampões e Grelhas

Vanessa Santos  
Analista de Licitações  
[licitacao@aferindustrial.com.br](mailto:licitacao@aferindustrial.com.br)

AFER INDUSTRIAL LTDA.  
(11) 3646 5190  
[www.aferindustrial.com.br](http://www.aferindustrial.com.br)

