



PLANTA BAIXA 2 PAVIMENTO - HIDRÁULICO
Escala: 1/50

Lista de Materiais		
Alimentação		
PVC rígido soldável		
Luva soldável		
25 mm	1	pç
Tubos		
25 mm	3,6	m
Água fria		
Aparelho		
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	5	pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	5	pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	4	pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	5	pç
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	5	pç
PVC misto soldável		
Joelho de redução soldável c/ rosca		
25 mm - 1/2"	5	pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	8	pç
Joelho 90° soldável		
25 mm	24	pç
Luva soldável		
25 mm	6	pç
Tubos		
25 mm	36,8	m
Tê 90 soldável		
25 mm	11	pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"	5	pç
Água quente		
Aparelho		
Chuveiro		
25mm x 1/2"	4	pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	4	pç
Registro monocomando para chuveiro		
3/4"	4	pç
PPR		
Adaptador de Transição F/F		
25 mm x 3/4"	12	pç
32 mm x 3/4"	8	pç
Curva 90° F/F		
25 mm	1	pç
Curva de Transposição		
25 mm	15	pç
Joelho 90° F/F		
25 mm	24	pç
Joelho 90° F/F com inserto metálico		
25 mm x 1/2"	9	pç
Luva Simples F/F		
25 mm	4	pç
Tubo PPR PN20		
25 mm	33,25	m
Tê F/F/F		
25 mm	5	pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	5	pç
PVC rígido soldável		
Luva soldável		
25 mm	1	pç

Legenda

- AL 0 Alimentador predial
- AF 0 Coluna de água fria
- AQ 0 Coluna de água quente
- Água fria
- Água quente
- Alimentação água fria
- Sentido do fluxo
- Inclinação do piso 1 %

Legenda

- Curva de transposição
- Registro de gaveta c/canopla cromada c/ PPR
- Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
- Registro monocomando

ATENÇÃO

- ÁGUA FRIA PVC quando pela Parede ou Forro
- ÁGUA FRIA PPR quando pelo Contrapiso
- Tubulações de Água Quente deverão ser envoltas por proteção de isolamento térmico

Área reservada para aprovações

Projeto: PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Obra: AMPLIAÇÃO DO 8º BBM-TB

Endereço: AVENIDA PATRÍCIO LIMA, 804 - HUMAITÁ, TUBARÃO/SC

leonel.carara@hotmail.com Fone: (48) 9 9953-9869

Assunto: PLANTA BAIXA PAVIMENTO 2 - HIDRÁULICO

Responsável Técnico: Leonel Lemos Carara CREA 156171-7

Colaborador Técnico: André Pereira Nunes CREA 156114-8

Cliente: 8º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE TUBARÃO



Data: 01 de janeiro de 2018

Desenhista: Leonel Lemos Carara

Arquivo: Executivo_8ºBBM_TB_RV00.dwg

Revisão: Rev_00

Situação do Projeto: Em Análise

Área Total: 610,43 m²

04
15