



PLANTA BAIXA 3 PAVIMENTO - HIDRÁULICO
Escala: 1/50

Lista de Materiais		
Alimentação		
PVC rígido soldável		
Luva soldável		
25 mm	1	pç
Tubos		
25 mm	3,6	m
Água fria		
Aparelho		
Torneira de Pia de Cozinha		
25 mm - 1/2"	1	pç
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	7	pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	7	pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	7	pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	7	pç
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	7	pç
PVC misto soldável		
Joelho de redução soldável c/ rosca		
25 mm - 1/2"	7	pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	14	pç
Joelho 90° soldável		
25 mm	34	pç
Luva soldável		
25 mm	9	pç
Tubos		
25 mm	58,08	m
Tê 90 soldável		
25 mm	16	pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"	8	pç
Água quente		
Aparelho		
Chuveiro		
25mm x 1/2"	5	pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	6	pç
Registro monocomando para chuveiro		
3/4"	5	pç
PPR		
Adaptador de Transição F/F		
25 mm x 3/4"	15	pç
32 mm x 3/4"	12	pç
Curva de Transposição		
25 mm	14	pç
Joelho 90° F/F		
25 mm	29	pç
Joelho 90° F/F com inserto metálico		
25 mm x 1/2"	12	pç
Luva Simples F/F		
25 mm	7	pç
Tubo PPR PN20		
25 mm	51,13	m
Tê F/F/F		
25 mm	9	pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	7	pç
PVC rígido soldável		
Luva soldável		
25 mm	1	pç

Legenda

	Alimentador predial
	Coluna de água fria
	Coluna de água quente
	Água fria
	Água quente
	Alimentação água fria
	Sentido do fluxo
	Inclinação do piso 1 %

Legenda

	Curva de transposição
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/ PPR
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
	Registro monocomando

ATENÇÃO

- ÁGUA FRIA PVC quando pela Parede ou Forro
- ÁGUA FRIA PPR quando pelo Contrapiso
- Tubulações de Água Quente deverão ser envoltas por proteção de isolamento térmico

Área reservada para aprovações

Projeto: **PROJETO HIDROSSANITÁRIO**

Obra: **AMPLIAÇÃO DO 8º BBM-TB**

Endereço: **AVENIDA PATRÍCIO LIMA, 804 - HUMAITÁ, TUBARÃO/SC**

leonel.carara@hotmail.com Fone: (48) 9 9953-9869

Assunto: PLANTA BAIXA PAVIMENTO 3 - HIDRÁULICO			
Responsável Técnico: Leonel Lemos Carara	CREA 156171-7	Data: 01 de janeiro de 2018	
Assinatura		Desenhista: Leonel Lemos Carara	
Colaborador Técnico: André Pereira Nunes	CREA 156114-8	Arquivo: Executivo_8ºBBM_TB_RV00.dwg	
Assinatura		Revisado: Rev_00	Prancha: 06
Cliente: 8º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE TUBARÃO		Situação do Projeto: Em Análise	Área Total: 610,43 m²
Assinatura			15