


Abrigo de gás P13 respeitando o distanciamento mínimo de 1,50 m de locais que possam acumular gás (resíduos comuns) e 6,00 m de materiais combustíveis (resíduos químicos)



PROJETO REDE DE GÁS

Contratante:		Obra:	
Fundação Municipal de Saúde de Tubarão CNPJ: 13.660.767/0001-99		Centro de Referência em Saúde Margem Esquerda	
Responsável Técnico:		Endereço:	
ÉSIO VIEIRA JUNIOR Engenheiro Civil CREA/SC nº 162079-6		Rua Altamiro Guimarães, 1109 - Tubarão/SC, CEP 88702-101	
		Conteúdo:	
		Detalhamento tubulação de gás.	