


AVENIDA JANUÁRIO ALVES GARCIA




PLANTA BAIXA TÉRREO  
ESCALA 1:125

# LEGENDA

- BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 8W AUTONOMIA MINIMA 2 HORAS (VER DETALHE)
- PLACA EM POLICARBONATO COM A INDICAÇÃO "SAÍDA", NAS DIMENSÕES 25x16cm, FIXADA NA PAREDE SOBRE AS PORTAS (VER DETALHE)
- PLACA EM POLICARBONATO DUPLA FACE COM SETA A INDICAÇÃO "SAÍDA", NAS DIMENSÕES 25x16cm, PENDURADA NO TETO
- PLACA EM POLICARBONATO SIMPLES FACE COM SETA A INDICAÇÃO "SAÍDA", NAS DIMENSÕES 25x16cm, pendurada no teto.
- PLACA EM POLICARBONATO COM A INDICAÇÃO "SAÍDA", NAS DIMENSÕES 50x32cm, FIXADA NA PAREDE SOBRE AS PORTAS (VER DETALHE)
- EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (PQS) 2A:10B:C (4kg). SINALIZAÇÃO DE PAREDE (VER DETALHE)
- QUADRO DE DISJUNTORES ESPECIFICO DO PPCI
- LINHA DO CAMINHAMENTO MÁXIMO
- PLACA INDICANDO "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO UTILIZE O ELEVADOR"
- PLACA INDICANDO "NÍVEL DO PAVIMENTO"

AVENIDA JANUÁRIO ALVES GARCIA



PLANTA BAIXA SUPERIOR  
ESCALA 1:125



## LOCALIZAÇÃO

| PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO                        |                |   |                   |
|--|----------------|---|-------------------|
| Contratante:   |                | Obra:   |                   |
| Fundação Municipal de Saúde de Tubarão<br>CNPJ: 13.660.767/0001-99 |                | Centro de Referência em Saúde Margem Esquerda                     |                   |
| Responsável Técnico:   |                | Endereço:   |                   |
| ÉSIO VIEIRA JUNIOR<br>Engenheiro Civil CREA/SC nº 162079-6         |                | Rua Altamiro Guimarães, 1109 - Tubarão/SC, CEP 88702-101          |                   |
|  |                | Conteúdo:   |                   |
|  |                | Planta baixa do térreo;<br>Planta baixa superior;<br>Localização. |                   |
| SETEMBRO 2019  | ESC.: Indicada | A1   FOLHA 02/02  | ÁREA: 1.754,15 m² |