

**Protocolo 3.026/2020**Acompanhe via internet em <https://tubarao.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 780.973.141.174

Situação geral em 03/02/2020 14:41: Em tramitação interna

Guilherme Dobner

fator3eng@gmail.com · 47 99973-0789

CPF 064.491.029-18

Entrada: Site

Para

DLC - Diretoria ...

03/02/2020 11:27

DÚVIDA EDITAL DE LICITAÇÃO

Duvidas edital TP02/2020

O edital acervo: Pós-tensão de 18 cordoalhas Diâm. 12,7mm = 4 un;

Pós-tensão com cordoalhas de 15,2 passa?

Referente a pro tensão.

No orçamento só contempla a ancoragem das cordoalhas não contempla nem as cordoalhas nem as bainhas material com peso significativo no orçamento.