

Protocolo 25.719/2020

De: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 14/08/2020 às 11:50:37

Setores (CC):

DLC, SFCC

Setores envolvidos:

DLC, SFCC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

| | | |
|---------------|---------------|--|
| PM TUBARÃO | TP 14/2020 | Contratação de empresa para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e passeio público com acessibilidade das Ruas do Município: Rua Acácio Patrício Lima (Trecho 1), Rua Acácio Patrício Lima (Trecho 2), Rua José Freitas Júnior (Trecho 1), Rua José Freitas Júnior (Trecho 2), Rua Roberto Zumblick e Rua José Amâncio Gomes, localizadas no bairro Humaitá de Cima, Tubarão/SC. |
|---------------|---------------|--|

Para os tubos de concreto listados na planilha, deverá ser considerado Ponta e Bolsa ou Macho e Fêmea?

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Despacho Protocolo 2: 25.719/2020

De: Karla Vitoreti Cipriano - DLC

Para: Representante: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Data: 14/08/2020 às 15:49:01

Prezados,

De acordo com informações obtidas com o corpo técnico do Município, o tipo de tubo a ser utilizado será Ponta-Bolsa.

At.te,

Karla Vitoreti Cipriano

Presidente da Comissão Permanente de Licitação