

Protocolo 14.298/2022

De: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 30/03/2022 às 10:55:29

Setores (CC):

DLC, SFFAP

Setores envolvidos:

DLC, SFFAP, GG, DLCEL

DÚVIDA EDITAL DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

SEGUE ANEXO, QUESTIONAMENTO CONCORRENCIA Nº 03/2022

Anexos:

QUESTIONAMENTO.pdf

QUESTIONAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 03/2022

- Referente a planilha orçamentaria, fizemos o seguinte questionamento no Grupo Pavimentação conforme print abaixo:

4.3.3.1	CPU 7 - Próprio CBUQ	Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente - Faixa B	M²	480,51	1.102,85	1.332,90	640.471,77
---------	-------------------------	---	----	--------	----------	----------	------------

- Solicitamos uma Reavaliação dos custos referente ao item “CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO Á QUENTE – FAIXA B”, que está com preço defasado ao de custo + BDI comparando ao mercado atual, conforme a planilha abaixo, comparando com o preço adequado.

DESCRIÇÃO DOS ITENS					EDITAL		PREÇOS DE MERCADO		DIFERENÇA	EDITAL (t)	MERCADO (t)
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	un	Quantidade	Preço Unitário	Preço total	Preço Unitário	Preço total			
CPU 7	PRÓPRIO	CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO Á QUENTE - FAIXA B	m²	480,51	1.332,90	640.471,78	-	-		522,71	634,36
95995	SINAPI	CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO Á QUENTE - FAIXA B	m²	480,51	-	-	1.617,63	777.287,39	136.815,61		
DIFERENÇA TOTAL									136.815,61		

Protocolo 1- 14.298/2022

De: KARLA C. - DLC

Para: Representante: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Data: 30/03/2022 às 13:54:04

Setores (CC):

GG, DLCEL

Requerimento encaminhado ao corpo técnico do Município, para análise e manifestação.

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos

Protocolo 2- 14.298/2022

De: KARLA C. - DLC

Para: Representante: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Data: 31/03/2022 às 18:12:47

Setores (CC):

GG

Prezados,

Segue abaixo manifestação do corpo técnico do Município:

*"Com relação à composição COMP 007, esta foi baseada no código SINAPI 95995, com a substituição do insumo SINAPI 1518 (concreto betuminoso usinado a quente, faixa B, com CAP 50/70 – aquisição posto usina) pela composição SINAPI 101021 – Usinagem de CBUQ com CAP 50/70 em usina de asfalto contínua de 80 ton/h. Esta substituição deve-se ao fato de que, com poucas exceções, a maioria das empresas que executam obras de pavimentação na região possuem usina própria, o que não justifica a utilização do insumo que considera a aquisição do material de terceiros. Recomendamos a **MANUTENÇÃO** da COMPOSIÇÃO 007".*

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos