

DIAGRAMA UNIFILAR

SEM ESCALA



DETALHE LIGAÇÃO BEP

SEM ESCALA



LEGENDA:

DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
BEP – BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

NOTAS:

– OS DPS DEVERÃO SER DO TIPO "I" OU "I/II";
– OS DPS DEVERÃO SER INSTALADOS NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO;
– OS DPS DEVEM SER LIGADOS A CADA CONDUTOR FASE, DE UM LADO, E AO BEP OU A BARRA PE DO QUADRO, DE OUTRO.

SEM ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DPS

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NOVO
- POSTE DE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO DUPLO T NOVO
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO 30x30x40CM
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA OU CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO OU DE FERRO FUNDIDO NODULAR ESCRITO "ENERGIA" CONFORME PADRÃO FECOERUSC, DIMENSÕES NA PLANTA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- QUADRO DE MEDIÇÃO
- MEDIDOR DE ENERGIA
- DISJUNTOR TRIPOLAR DIN (NBR IEC 60898)
- DISJUNTOR TRIPOLAR DIN (NBR IEC 60898)
- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO
- CONDUTOR FASE, NEUTRO, TERRA
- PARA–RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO
- CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR COM ELO FUSÍVEL
- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COMANDO SIMULTÂNEO
- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COMANDO SIMULTÂNEO COM FUSÍVEL HH
- TERMINAÇÃO TERMOCONTRÁTIL INTERNO/EXTERNO
- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
- TRANSFORMADOR DE CORRENTE
- BASE C/ FUSÍVEL DE VIDRO
- ATERRAMENTO
- ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO OU EMBUTIDO NO PISO

TEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Projetos baseados em diagnósticos

DRENAGEM RIO TUBARÃO

Endereço

Projeto
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
TODAS AS BOMBAS

Referência
PROJETO ELÉTRICO - SUBSTAÇÃO 112,5KVA

Escala de Impressão

Responsável técnico
Tadeu de Souza Oliveira, Dr.
Engº. Civil/Agrimensor
CREA/SC 034569-9

Formato A3	Data	Desenho	Prancha
(420 X 297 mm)	OUTUBRO/2022	TEMA	07/09

Direitos autorais reservados - Decreto Federal 23.569/33 - Lei Federal 5.194/66 - Lei Federal 5.988/73 (regulamenta o direito autoral)