

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



DETALHE "A"



DETALHE "B"

MESA RETRÁTIL

SEM ESCALA







CORTE A-A'



CORTE B-B'

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
2 – O ABRIGO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM ALVENARIA (REBOCADA) OU BLOCO DE CONCRETO COM COBERTURA IMPERMEABILIZADA EM LAJE DE CONCRETO;
3 – AS ABERTURAS DEVERÃO SER DE FERRO GALVANIZADO A FOGO OU ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, COM VENEZIANA TOTAL, COM TELA DE PROTEÇÃO COM MALHA DE 5 MM. COM ABERTURA PARA DENTRO, PROVIDA DE CHAVE;
4 – TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER RIGIDAMENTE ATERRADAS,
5 – CONECTAR OU SOLDAR COM O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA MEDIÇÃO PELO MENOS 2 PONTOS DAS FERRAGENS DO PISO DA CABINE DE MEDIÇÃO.

PLANTA BAIXA

SEM ESCALA

CORTE C-C'



NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS;
2 – AS CAIXAS DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI.
3 – AS TAMPAS DO(S) QUADRO(S) PARA MEDIDORES DEVERÃO SER MARCADAS EXTERNAMENTE COM A IDENTIFICAÇÃO DAS CAIXAS. A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO E FIXADAS COM PARAFUSO.

QUADRO DE MEDIÇÃO

SEM ESCALA



NOTAS :
1 – A ENTRADA E SAÍDA DOS CABOS DE ENERGIA PODERÁ SER NA PARTE INFERIOR OU FUNDOS DA CAIXA DE TC's,
2 – A FIAÇÃO DO SECUNDÁRIO DOS TC's PODERÁ SAIR PELO LADO DIREITO DA CAIXA

DETALHE CAIXA DE TC'S

SEM ESCALA

TEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Projetos baseados em diagnósticos

DRENAGEM RIO TUBARÃO

Endereço

Projeto

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
TODAS AS BOMBAS

Referência

PROJETO ELÉTRICO - SUBSTAÇÃO 112,5KVA

Escala de Impressão

Responsável técnico

Tadeu de Souza Oliveira, Dr.
Engº. Civil/Agrimensor
CREA/SC 034569-9

Formato A3	Data	Desenho	Prancha
(420 X 297 mm)	OUTUBRO/2022	TEMA	08/09

Direitos autorais reservados - Decreto Federal 23.569/33 - Lei Federal 5.194/66 - Lei Federal 5.988/73 (regulamenta o direito autoral)